

SZKUNER Sp. z o.o.
ul. Portowa 22
84-120 Władysławowo
NIP: 587-020-05-18
KRS: 0000289941
www.szkuner.pl

Władysławowo, 15 lipca 2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa i adres Zamawiającego: „SZKUNER” Sp. z o.o. 84-120 Władysławowo ul. Portowa 22.

Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 950 kWp.

Miejsce realizacji inwestycji: teren portu we Władysławowie, należący do Szkuner Sp. z o.o., przy ul. Portowej 22, 84-120 Władysławowo.

Termin realizacji: sześć miesięcy od podpisania umowy.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV dotyczące przedmiotu zamówienia:

45000000-7	Roboty budowlane
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315100-9	Instalacyjne roboty elektrotechniczne
09331200-0	Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5	Instalacje słoneczne
09330000-1	Energia słoneczna
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wybór Wykonawcy zamówienia będzie realizowany w trybie dialogu z wybranymi oferentami w celu znalezienia przez Zamawiającego rozwiązania najbardziej dla niego korzystnego. Zamawiający zastrzega, że do rokowań zostanie zaproszonych od 3 do 5 Wykonawców spośród złożonych w terminie ważnych ofert.

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej, o łącznej mocy do 950 kWp wraz z niezbędną dokumentacją.

Instalacja ma generować energię elektryczną na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Energia będzie przekazywana za pomocą falowników do wewnątrzzakładowej sieci elektroenergetycznej. Falowniki będą zainstalowane i podłączone w budynkach, na których znajdują się poszczególne instalacje. Należy przewidzieć instalację urządzeń zabezpieczających przed wpływem energii do sieci.

Szczegóły rozwiązań powinny zostać określone w projektach technicznych, wykonanych przez Wykonawcę dla każdego budynku z osobna.

Żadna z pojedynczych instalacji na obiektach budowlanych nie może przekraczać mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 150 kW a sumaryczna moc zainstalowana powinna mieścić w zakresie od 949,00 kWp do 949,90 kW.

Planowana inwestycja musi mieścić się na dachach i elewacjach budynków znajdujących się na terenie portu we Władysławowie, należących do Szkuner Sp. z o.o. przy ul. Portowej 22, 84-120 Władysławowo.

Podczas sporządzania projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej należy uwzględnić wskazane przez Zamawiającego miejsce przyłączenia wykonanej instalacji PV do sieci 400 V w rozdzielni głównej maszynowni chłodniczej (Załącznik nr 7 – Korekta konfiguracji PV). Jest to warunek konieczny dla złożenia oferty.

Lp.	Pion	Działka	Oznaczenie		Budynek	Moc PV DC [kW]	ilość modułów fotowoltaicznych	Konstrukcja dachu
			Na mapie	Dodatkowe				
1	Stocznia	002/5	1		Warsztat szkutniczy (ob. Biurowiec)	103,04	224	beton, papa
2	Stocznia	002/5	2		Warsztat mechaniczny	109,48	238	żelbet, papa
3	Stocznia	002/5	4		Kompresorownia	26,68	58	żelbet, papa
4	Stocznia	002/5	6		Magazyn	88,32	192	żelbet, papa
5	Stocznia	330/30	7		Maszynownia ślipu	12,88	28	żelbet, papa
6	Przetwórnia	330/31	B-25		Podczyszczalnia ścieków	57,04	124	stal, blacha, papa
7	Przetwórnia	330/31	B-25A		Magazyn odpadów	38,64	84	żelbet, papa
8	Przetwórnia	330/31	B-27	B-27-1, B-27-2	Atestacja Tratw, Maszynownia	56,12	122	żelbet, papa
9	Przetwórnia	330/31	B-26	B-26	Produkcja - Dz. Handlowy	66,24	144	drewno, papa
10	Przetwórnia	330/32	B-28	B-28-1	Przetwórnia - fabryka lodu	61,64	134	żelbet, papa
				B-28-2	Przetwórnia - szatnie, biura	26,68	58	żelbet, papa
				B-28-3	Przetwórnia - hala produkcyjna	0	0	żelbet, papa
				B-28-4	Przetwórnia - chłodnia	116,84	254	żelbet, papa
				B-28-5	Przetwórnia - chłodnia windy	38,64	84	żelbet, papa
11	Przetwórnia		B-38		Chłodnia	126,5	275	blacha trapezowa
12	Administracja	330/24	-		Administracyjno-biurowy (biurowiec Zarządu)	21,16	46	beton, papa
RAZEM						949,9	2 065	

Montaż instalacji na elewacji zrealizowany będzie na obiektach: chłodni (budynek B-38) od strony południowo-zachodniej oraz przetwórni (budynki B-28-4 i B-28-5) od strony południowo-zachodniej i południowo-wschodniej. W ostatniej kolejności możliwy jest montaż instalacji na elewacji

na budynku przetwórnicy (B-28-1) od strony południowo-zachodniej (możliwa rezygnacja w pierwszej kolejności, jeżeli instalacja na pozostałych obiektach osiągnie wymaganą moc).

Projekt wymaga zastosowania dedykowanej dla fotowoltaiki konstrukcji montażowej. Dla dachów płaskich montaż w układzie wschód-zachód. Maksymalna wysokość konstrukcji wraz z modułami: do 1 m ponad połac dachową.

Dla dachu skośnego pokrytego blachą trapezową moduły fotowoltaiczne należy montować współpłaszczyznowo z połacią dachową.

Składana oferta musi uwzględniać wymagania Operatora Sieci określone w Warunkach Przyłączenia. W tym celu należy przystosować abonencką stację transformatorową T-9859 do nowych warunków obciążenia, zainstalować zabezpieczenia podstawowe, dodatkowe, zabezpieczenie uniemożliwiające pracę wyspą w sieci 15kV, oraz zabezpieczenie od mocy zwrotnej. Zapewnić zdalną transmisję danych do systemu SCADA. Elektrownię fotowoltaiczną należy wyposażać w sterowniki telemechaniki wyposażone w kanał protokołu DNP 3.0 z modemem komunikacyjnym GPRS/APN dla przesyłu informacji pomiędzy urządzeniami obiektowymi inwestora, a systemem SCADA-SYNDIS RV zlokalizowanym w Regionalnej Dyspozycji Mocy w Gdańsku. Zapewnić zdalną transmisję danych z systemu pomiarów wielkości z jednostek wytwórczych.

Wykonanie instalacji przyłączanej powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".

Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane, zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy: - zgodnie z IRIESD EOP.

Instalacja winna spełniać wymagania Państwowego Zakładu Ubezpieczeń dla korporacyjnych instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachach i elewacjach, co najmniej w zakresie:

- Panele PV powinny być wykonane w klasie A odporności ogniowej (potwierdzonej certyfikatem).
- Na dachach wykonanych z łatwopalnej membrany lub pap bitumicznych zostanie wykonana powłoka, która ograniczy łatwopalność istniejącego pokrycia dachowego.
- Odległość pomiędzy dolną powierzchnią paneli a powierzchnią dachu co najmniej 120 mm, a w razie montażu na fasadzie – co najmniej 150 mm, o ile producent nie wskazał większej odległości.
- Odległość pomiędzy panelami a ścianami oddzielenia pożarowego co najmniej 2,5 m.
- Maksymalna wielkość pola modułów nie powinna przekraczać 50 kWp. Minimalna odległość pomiędzy polami nie powinna być mniejsza niż 5 m.
- Właściwości mechaniczne paneli (zgodnie z normą IEC 61215): klasa odporności na parcie wiatru < 2400 Pa, klasa odporności na parcie śniegu < 5400 Pa, odporność na kulę gradową o średnicy co najmniej 25 mm i prędkości 23 m/s.
- Instalacja ogromowa obejmująca cały obszar instalacji fotowoltaicznej. Należy zastosować ochronę przepięciową minimum typu I.
- Falowniki: należy umieścić w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu, w odległości co najmniej 2,5 m od falowników nie mogą się znajdować żadne materiały palne, odległość pomiędzy sąsiadującymi falownikami co najmniej 0,5 m, nie mogą być montowane bezpośrednio

na ścianach z płyt warstwowych lub na elementach drewnianych. Falowniki powinny być certyfikowane zgodnie z kodeksem sieci, wyposażone w układy przerywania łuku.

- Przed wykonaniem instalacji należy uzgodnić projekt z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- Złącza solarne certyfikowane i pochodzące od jednego producenta dla danej instalacji.
- Przewody elektryczne / przewody solarne należy poprowadzić w niepalnych korytach kablowych umieszczonych co najmniej 100 mm nad powierzchnią dachu.
- Pierwsze badania termowizyjne instalacji należy wykonać bezpośrednio po przyłączeniu do sieci dystrybucyjnej. Powinny one obejmować swoim zasięgiem wszystkie elementy instalacji (m.in. powierzchnię roboczą paneli i spód paneli, złącza solarne, inwertery). Kolejne badania termowizyjne należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz w roku, a w przypadku instalacji na dachach z płyt warstwowych z rdzeniem PS/PU – co najmniej raz na kwartał.
- Wymagane jest, by panele fotowoltaiczne były pokryte powłoką antyrefleksyjną, w celu wyeliminowania zjawiska oślepiania ptaków w locie.
- Wymagane są falowniki z detekcją błędów poprzez badanie krzywych prądowych w czasie rzeczywistym.

Zamawiana instalacja fotowoltaiczna musi być wyposażona w system monitoringu o następujących parametrach:

1. System do zarządzania i monitorowania instalacji fotowoltaicznej, pozwalający na rejestrowanie i przekazywanie danych z pracy inwerterów za pomocą aplikacji, która umożliwia przegląd instalacji w czasie rzeczywistym - można przeglądać stan pracy instalacji, uzysk i zużycie energii, przychody oraz wykres przepływu energii.
2. Poprzez cyfrowe wejścia i wyjścia można zdalnie sterować mocą czynną i bierną instalacji.
3. System umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym, rejestrowanie danych i zdalne utrzymanie systemu PV.
4. System pomaga w zapewnieniu optymalnej wydajności instalacji PV poprzez ciągłe monitorowanie jej parametrów i wczesnego wykrywania awarii. Umożliwia zdalne utrzymanie i rozwiązywanie problemów w instalacji PV, co redukuje czas przestoju i koszty utrzymania.

Zarejestrowane dane mogą być wykorzystane do analizy wydajności, przewidywania konserwacji i innych celów analitycznych w celu poprawy efektywności i niezawodności instalacji PV.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez potencjalnych wykonawców wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z:

- Mirosław Sieradzki: tel. 510 269 334.
- Barbara Orlikowska: tel. 512 992 330.

Jeżeli w przedmiocie zamówienia Zamawiający wskazuje markę bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać, jako określenie wymaganych cech funkcjonalnych i jakościowych, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania nie gorszego niż te, które zostało zastosowane lub użyte przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy

własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard, jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane.

Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych, które zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim systemom, urządzeniom, wyrobom, parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi systemami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez Zamawiającego oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

Integralną częścią zamówienia jest wykonanie kompletu niezbędnej dokumentacji, wymaganej przepisami.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: sześć miesięcy od dnia podpisania umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty oznacza akceptację treści zapytania bez zastrzeżeń.
2. Zapoznali się z projektem umowy i akceptują jej treść - złożenie oferty oznacza zapoznanie się treścią umowy i jej akceptację.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wykonywania instalacji fotowoltaicznych (certyfikat, świadectwo kwalifikacyjne i uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej).
4. Udokumentują wykonanie w ramach jednego zadania w okresie ostatnich 5 lat instalacji na dachach różnych budynków o łącznej mocy nie mniejszej niż 800 kW, w tym przynajmniej 3 instalacji o mocy min. 100 kW każda wraz z montażem systemu telemechaniki.
5. Wykonawca musi posiadać udokumentowane doświadczenie w montażu strażnika mocy dla instalacji minimum 400 kW.
6. Wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), tj. polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

- działalności gospodarczej wraz z dowodem jej opłacenia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, również dokumentujący jego opłacenia.
7. Zapewnią czas reakcji serwisu w postaci fizycznej obecności serwisanta nie przekraczający 48 godzin od chwili zgłoszenia. **Należy mieć na uwadze, że w umowie zostaną zawarte kary umowne za każdorazowe niedotrzymanie deklarowanego czasu reakcji serwisu.**
 8. Nie zalegają z płaceniem składek ZUS oraz podatków – do oferty należy dołączyć potwierdzenie braku zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
 9. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zgodnie z Wytycznymi kwalifikowalności – Załącznik 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców w formie Konsorcjum. W takim przypadku:
 - Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co najmniej do podpisania oferty;
 - Pozostałe dokumenty określone w zapytaniu ofertowym wystarczy, że złoży jeden z Konsorcjantów, przy czym wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez Lidera Konsorcjum.
 11. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w zakresie realizacji zamówienia:
 - Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy. W razie wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców wypłata wynagrodzenia Wykonawcy

jest uzależniona, oprócz spełnienia warunków wynikających z niniejszej umowy, od przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców o zapłacie przez Wykonawcę należnego im wynagrodzenia za zrealizowane prace.

Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu zostaną sprawdzone na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców biorących udział w postępowaniu na każdym etapie realizacji zamówienia do złożenia dowodów potwierdzających spełnienie deklarowanych warunków.**

V. KRYTERIUM OCENY OFERTY I WAGI PUNKTOWE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. **Kryterium nr 1** – łączna cena netto oferty – waga kryterium: 80%.
2. **Kryterium nr 2** – Gwarancja – waga kryterium: 20%.

Sposób przyznawania punktacji:

Maksymalna liczba punktów jaką może zdobyć oferta Wykonawcy wynosi 100 punktów, w podziale na poszczególne kryteria (według ich wagi):

1. **Kryterium nr 1** – 80 punktów.
2. **Kryterium nr 2** – 20 punktów.

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, które będą wyliczane następująco:

1. Kryterium nr 1 – łączna cena netto oferty:

Wartość oferty najtańszej (w PLN)

Punkty = ----- x 80 pkt. (max. 80 pkt)

Wartość oferty badanej (w PLN)

2. Kryterium nr 2 – Gwarancja

2.1. Gwarancja na panele fotowoltaiczne:

- od 20 do 25 lat – 2 pkt.,
- powyżej 25 lat – 5 pkt.

2.2. Gwarancja na inwerter:

- od 10 do 15 lat – 2 pkt.,
- powyżej 15 lat – 5 pkt.

2.3. Gwarancja na konstrukcję wsporczą:

- od 6 do 8 lat – 5 pkt.,
- powyżej 8 lat 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów.

Uwaga: Deklarację gwarancji Wykonawca składa w formularzu ofertowym.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na fakt, że dwóch lub więcej oferentów uzyskało tyle samo punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do przedstawienia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować warunków gorszych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 4 SIERPNIA 2025 ROKU.

VII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wymagany okres związania ofertą wynosi 60 dni.

VIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

1. Wymagania dotyczące wadium:

- 1.1 Warunkiem przystąpienia do postępowania o przedstawienie oferty na zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 950 kW na dachach i elewacjach budynków należących do Szkuner Sp. z o.o. we Władysławowie jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
- 1.2 Wykonawca wpłaca wadium na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielcy Puck Konto 89 83 48 0003 0000 0014 0777 0001 z dopiskiem: Wadium - „Projekt, wykonanie oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w Szkuner Sp. z o.o. we Władysławowie.

- 1.3 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. w terminie do dnia 04.08.2025 roku do godz. 12.00. UWAGA !!!! Dokument potwierdzający wniesienie wadium na wskazane konto bankowe należy dołączyć do oferty.
 - 1.4 Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w terminie do dnia 04.08.2025 roku do godz. 12.00,
 - 1.5 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
 - 1.6 Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
 - 1.7 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 - 1.8 Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli: Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego podany w nagłówku niniejszego zapytania lub złożyć osobiście / przez osobę upoważnioną w sekretariacie SZKUNER Sp. z o.o., ul. Portowa 22, 84-120 Władysławowo. Na prośbę oferenta wydane zostanie pokwitowanie odbioru oferty / potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej. Nie dopuszcza się składania ofert pocztą, kurierem ani innymi środkami komunikacji. Z przedmiotem prac remontowych oraz miejscem ich wykonania można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim wraz z oświadczeniami Wykonawcy. Oferta powinna być:
 - opatrzona pieczętką firmową,
 - posiadać datę sporządzenia,
 - zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP, adres e-mail,
 - zawierać wymagane załączniki.
 5. Oferta powinna zawierać cenę podaną w walucie PLN.
 6. Cenę w ofercie należy wyrazić do dwóch miejsc po przecinku i musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zażądać od każdego Wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej ceny. W przypadku nieprzedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.
 - a) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 - b) W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
8. Zamawiający wymaga, aby wszystkie przedłożone dokumenty w językach obcych były przetłumaczone na język polski. Zamawiający nie wymaga tłumaczenia potwierdzonego przez tłumacza przysięgłego.
9. Jeżeli złożone oferty przekroczą budżet jaki Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.

IX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA I PODPISANIE UMOWY

1. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie www.szkuner.pl.
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą do zawarcia umowy.
4. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

X. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;
2. Zostanie złożona po terminie składania ofert;
3. Oferta nie będzie posiadała wszystkich wymaganych załączników;

4. Nie będzie się odnosiła do kryteriów oceny ofert.

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru Wykonawcy, unieważnienia zapytania, uznania, że postępowanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu bez podania przyczyny i konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających, na każdym etapie postępowania.

Ponadto, Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień podpisanej umowy, w formie aneksu do umowy, pod warunkiem zgody obu stron:

1. Przedłużenia terminu wykonania umowy, takiego jak:
 - a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wymagająca wprowadzenia zmian do już wykonanych elementów przedmiotu zamówienia – po udokumentowaniu przez Wykonawcę wykonania tych elementów,
 - b) wystąpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy zdarzeń noszących znamiona tzw. siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie umownym, którym Wykonawca nie mógł zapobiec lub których nie mógł przewidzieć, po udokumentowaniu zamawiającemu faktu wystąpienia tych zdarzeń oraz rzeczywistego ich wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy,
 - c) za zgodą obu stron,
 - d) zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
2. Zmiany harmonogramu prac;
3. Zmiany terminów płatności;
4. Zmiany wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów w zakresie podatku VAT;
5. Sytuacja epidemiologiczna.

XIII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Formularz ofertowy – załącznik nr z1 do Zapytania Ofertowego;
2. Karty katalogowe oferowanych urządzeń i wyposażenia;

XIV. INFORMACJE DODATKOWE

Oferenci mogą zadawać pytania do przedmiotu zamówienia nie później niż do 7 dnia roboczego przed zakończeniem terminu składania ofert.

Pytania należy składać elektronicznie na adres: szkuner@szkuner.pl; m.sieradzki@szkuner.pl; b.orlikowska@szkuner.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań do złożonych ofert.

Zamawiający przewiduje możliwość negocjowania ceny z 3 do 5 wybranymi oferentami.

XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

1. Zamawiający na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) wykluczy z postępowania Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
- b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
- c) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- d) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
- e) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. Poz. 1745),
- f) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270 - 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- g) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.

2. Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.1.

3. Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie.

5. Jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawcę:

1. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

3. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz 2) art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.507). – zwanych dalej „przepisami sankcyjnymi”.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

XVI. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy prawo zamówień publicznych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu do oferty załącza podpisane przez ten podmiot oświadczenia (załącznik 2 i 3 do Zapytania ofertowego).

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy.

3. Załącznik nr 3 – Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. oddział w Gdańsku.
4. Załącznik nr 4 – Projekt architektoniczno-budowlany.
5. Załącznik nr 5 – Szkic sieci NP i NS.
6. Załącznik nr 6 – Szkuner schemat, PZT, WZ.
7. Załącznik nr 7 – Korekta konfiguracji PV.
8. Załącznik nr 8 - Mapa zasadnicza - instalacja PV.
9. Załącznik nr 9 – Szkic usytuowania trafostacji.
10. Załącznik nr 10 – szkice elewacji.